REPUBLIQUE DU BENIN
Fraternité- Justice-Travail

MINISTERE DU CADRE DE VIE ET DES TRANSPORTS, CHARGE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

PORT AUTONOME DE COTONOU (PAC)

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS (DMP)

PROCES VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE REVUE DU 07 MAI 2024

Objet du dossier d'appel d'offres

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN POSTE ELECTRIQUE ET D'UNE SOUS-STATION DE DISTRIBUTION DANS LA ZONE DPB/DAJC.

MAI 2024

Procès–verbal d'attribution provisoire revue

Objet : Avis d'appel d'offres national ouvert N°018/2023/PAC/DG/DMP/DPMP/SAP du 29/12/2023 relatif à la Construction d'un poste d'alimentation électrique et une sous-station de distribution dans la zone DPB/DAJC

Mode de passation : Appel d'offres national ouvert.

L'an deux mil vingt-quatre et le mardi 07 mai à 15h heures 30 minutes, dans la salle de dépouillement de la Direction des Marchés Publics du Port Autonome de Cotonou, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres a procédé à l'attribution provisoire du marché relatif à l'avis cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service **N° 014/2024/PAC/DG/DMP/SPMP/DPMP/SAP du 07 mars 2023,** les personnes dont les noms suivent :

- **Président** : Félix Dieudonné ADAHE VIGBE DMP/PAC

- **Rapporteur** : Sorhibou AVLESSI, Spécialiste en Passation des Marchés Publics, Coll/DMP ;

- **Membres** :

Administration	Nom et Prénoms	Qualité	Observations
DI/DT/SGEM	Lucien DAZOGBO	C/SGEM	**NEANT**
	Izaï MANINDJI	Coll/SGEM	

Les résultats d'analyses détaillées des offres se présentent dans le tableau de synthèse ci-après :

Lot Unique	**Intitulé :** Construction d'un poste d'alimentation électrique et une sous-station de distribution dans la zone DPB/DAJC.
Procédures	
Mode de passation	Avis d'appel d'offres national ouvert
Justification	-
Référence de l'autorisation de	

l'organe de contrôle	
Soumissionnaire(s)	
TREIZE DIVIN **KAM-US** **Grpmt ENIM/HPB** **NOUVELLE BAGUE** **MRI** **SOGETEC** **DBR CHALLENGE** **UNIR INTERNATIONAL**	
Soumissionnaire écarté :	
Soumissionnaires	**Motifs**
TREIZE DIVIN	Offre **(284 267 900 TTC)** plus chère que celui de l'attributaire provisoire.
KAM-US	**Offre non recevable :** Sur l'enveloppe intérieure du pli de ce soumissionnaire, il n'y a pas le nom et le numéro qui doit apparaître sur l'enveloppe de l'offre pour identifier ce processus de passation du marché.
Grpmt ENIM/HPB	**Offre non conforme** : La description technique datée signée et cachetée des équipements fournie n'est pas conforme aux exigences du dossier d'appel à concurrence. En effet les descriptions techniques des disjoncteurs de protection et des couvercles en fonte ne sont pas fournies. Les fiches techniques des équipements fournies ne sont pas conformes aux exigences du dossier d'appel à concurrence. En effet : -pour les cellules interrupteurs il ne figure pas la valeur du courant assigné. - pour le disjoncteur de sortie protection transformateur, le type de commande proposé est une commande à poignée rotative par maneton au lieu de commande électrique "ON OFF " exigé dans le dossier d'appel à concurrence.
MRI	**Offre non conforme** : • Le calendrier d'exécution des travaux établi sur plus de six (06) mois n'est pas conforme avec le délai mentionné dans la lettre de soumission et aux exigences du dossier d'appel à concurrence. • Le calendrier de déploiement du personnel établi sur plus de 6 mois n'est pas conforme avec le délai mentionné dans la lettre de soumission et aux exigences du dossier d'appel à concurrence. • Le calendrier de déploiement des fournitures a été fourni en lieu et place du calendrier de mobilisation des matériels exigé dans le dossier d'appel à concurrence.
SOGETEC	Offre (**349 065 528 TTC)** plus chère que celui de l'attributaire provisoire.
DBR CHALLENGE	**Offre non recevable** : Sur l'enveloppe intérieure du pli de ce soumissionnaire il est marqué comme numéro identifiant l'appel d'offres : F_DSSEQ_83434 au lieu de T_DT_83434

	exigé dans le dossier d'appel à concurrence. Cette offre est donc déclarée irrecevable par la COE.
UNIR INTERNATIONAL	**Offre non conforme** : • Les fiches techniques des équipements fournies ne sont pas conformes aux exigences du dossier d'appel à concurrence . En effet les fiches techniques des disjoncteurs de protection sortie transformateurs 1000A, des cellules interrupteurs, des cellules disjoncteurs, des boites d'extrémité embrochables ne sont pas fournies. • L'entreprise a produit une méthodologie d'exécution non conforme aux exigences du dossier. En effet la phase de construction du poste d'électricité n'a pas été abordée. • Le calendrier d'exécution des travaux établi sur six (06) mois n'est pas conforme aux exigences du dossier d'appel à concurrence car la phase de construction du poste d'électricité n'est pas mentionnée. • Le calendrier de déploiement du personnel établi sur six (06) mois, n'est pas conforme avec les exigences du dossier. En effet les ressources en personnel clé exigées dans le dossier n'y figurent pas.
Attributaire	
Nom	**NOUVELLE BAGUE**
Montant proposé TTC	**272 574 100 TTC**
Montant évalué (corrigé) TTC	**272 574 100 TTC**
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	**Construction d'un poste d'alimentation électrique et une sous-station de distribution dans la zone DPB/DAJC.**
Prix	F CFA
Délai d'exécution	Six (06) mois
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Non Applicable
Variante pris en compte (cas échéant)	Néant
Autres	Néant

Au regard des informations inscrites dans les tableaux ci-dessus, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

Désignation	Attributaire	Montant TTC
Relocalisation des hangars en bois du PAC.	**NOUVELLE BAGUE Adresse** : Ilot 320 Quartier Voli,parcelle A MaisonNicephore Djogbanna Tél : 94763555 Email : nouvellebague1@gmail.com	**272 574 100 FCFA TTC**

Le Président a clôturé la séance à 15 heures 30 minutes.

Fait à Cotonou, le 07 mai 2024

Ont signé :

Le Président

Felix Dieudonné ADAHE VIGBE
DMP/PAC

Le Rapporteur

Sorhibou AVLESSI
SPMP Coll DMP

Les membres

Lucien DAZOGBO
C/SGEM

Izaï MANINDJI
Coll/SGEM